

《木造》品質管理チェックシート / 団体Ⅱ利用申込書

「まもりすまい保険設計施工基準」に加え「すまいるネット中・四国品質管理基準」に適合するよう、次のAまたはBのとおり設計・施工します。

事業者名	すまいるネット中・四国会員番号 (-)
物件所在地	

Aタイプ: 基礎高 400 mm+外壁通気構法とするタイプ

● 外壁通気構法	<input type="checkbox"/> 外壁通気構法
● 基礎高さ (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> GL+400mm 以上(品質管理基準第5条) <input type="checkbox"/> GL+300mm 以上(建物高さ制限がある場合で基礎外周部を砕石・土間打ち等の措置を施すもの)

Bタイプ: 住宅性能評価基準の劣化対策等級2相当以上とするタイプ

● 基礎高さ (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> GL+400mm 以上(品質管理基準第5条) <input type="checkbox"/> GL+300mm 以上(建物高さ制限がある場合で基礎外周部を砕石・土間打ち等の措置を施すもの)	
● 床下の防湿・換気 ※基礎断熱工法等の場合を除く	<input type="checkbox"/> 60 mm以上の防湿コンクリート(ベタ基礎等)又は 0.1 mm以上の防湿フィルム <input type="checkbox"/> 換気孔の設置	
● 土台の防腐・防蟻対策	(右のいずれか)	<input type="checkbox"/> 耐久性区分D1 <input type="checkbox"/> 薬剤処理(K3 以上)
	<input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下部に水切設置	
● GL1mの範囲の外壁の軸組等の防腐・防蟻	柱(右のいずれか)	<input type="checkbox"/> 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 小径 12 cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1
	柱以外の軸組材	<input type="checkbox"/> 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1
	合板	<input type="checkbox"/> 薬剤処理
● 浴室・脱衣室の防水 (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> ユニットバス設置	
● 地盤の防蟻 (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> ベタ基礎 <input type="checkbox"/> 地盤の薬剤処理	
● 小屋裏換気 (右記のいずれか) ※屋根断熱工法等の場合を除く	<input type="checkbox"/> 小屋裏(妻壁)給排気 1/300 以上 <input type="checkbox"/> 軒裏給排気 1/250 以上 <input type="checkbox"/> 軒裏又は小屋裏給気+小屋裏排気 1/900 以上 <input type="checkbox"/> 軒裏又は小屋裏給気+排気塔排気 給気孔:1/900 以上、排気孔:1/1600 以上	

【品質管理基準適合確認証】

上記住宅が当団体の定める品質管理基準に適合することを確認いたしました。

受付番号	備考	確認日	確認者
		年	
		月 日	

すまいるネット中・四国 _____ 支部

【保険申込時に提出して下さい】

様式 2・190207

《RC・SRC 造》品質管理チェックシート / 団体Ⅱ利用申込書

「まもりすまい保険設計施工基準」に加え「すまいるネット中・四国品質管理基準」に適合するよう、次のとおり設計・施工します。

事業者名		すまいるネット中・四国会員番号 (-)
物件所在地		

■コンクリートの品質等

部 位	仕 様
使用するセメント (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> ポルトランドセメント(日本工業規格 R5210) <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント(日本工業規格 R5213) <input type="checkbox"/> 高炉セメント(日本工業規格 R5211)
コンクリートのスランプ (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> コンクリート強度が 33N/mm ² 未満:18cm 以下 <input type="checkbox"/> コンクリート強度が 33N/mm ² 以上:21cm 以下
コンクリートの単位水量	<input type="checkbox"/> 185kg/m ³ 以下
コンクリート中の空気量	※日最低気温の平滑平均値の年間極値が 0℃を下回る場合 <input type="checkbox"/> 4%~6%

【品質管理基準適合確認証】

上記住宅が当団体の定める品質管理基準に適合することを確認いたしました。

受付番号	備考	確認日	確認者
		年	
		月 日	

すまいるネット中・四国 _____ 支部

≪S造≫品質管理チェックシート / 団体Ⅱ利用申込書

「まもりすまい保険設計施工基準」に加え「すまいるネット中・四国品質管理基準」に適合するよう、次のとおり設計・施工します。

事業者名		すまいるネット中・四国会員番号 (-)
物件所在地		

□防湿措置(べた基礎の場合を除く)

部 位	仕 様
床下地面 (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> 全体に厚さ 6 cm以上のコンクリートを打設 <input type="checkbox"/> 全体に厚さ 0.1 mm以上の防湿フィルムを敷き詰める

□床下換気(床下に空間が生じる場合(基礎断熱施工の場合を除く))

部 位	仕 様
外周部 (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> 有効面積: 300 m ² 以上、間隔: 4m以内 <input type="checkbox"/> ねこ土台: 1m当たり 75 cm ² 以上

□小屋裏換気(小屋裏空間が生じない時、屋根断熱工法等の場合を除く)

部 位	仕 様
換気孔の設置	<input type="checkbox"/> 独立した小屋裏ごとに2か所以上
有効面積 (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> 両妻壁に設置 (有効換気面積: 1/300 以上)
	<input type="checkbox"/> 軒裏に設置 (有効換気面積: 1/250 以上)
	<input type="checkbox"/> 軒裏換気、妻壁排気を設置 (それぞれの換気孔面積: 1/900 以上)
	<input type="checkbox"/> 器具を用いた排気孔、軒裏給気孔 (排気孔: 1/1600 以上 給気孔: 1/900 以上)
	<input type="checkbox"/> 軒裏給気孔・棟部排気孔 (排気孔: 1/1600 以上 給気孔: 1/900 以上)

【品質管理基準適合確認証】

上記住宅が当団体の定める品質管理基準に適合することを確認いたしました。

受付番号	備考	確認日	確認者
-		年	
		月 日	

すまいるネット中・四国 _____ 支部